čidlo venkovní teploty
B9
01.05
SKLAD
LV18x13
01.06
SKLAD
rozvaděč zvedací pološiny
CY6zž
01.07
KOTELNA
CYKY–J 5x1,5+CY6zž
LV24x22
CYKY–J 4x10 – HDV (OU)+CY6zž
CYKY–J 3x1,5 – HDO (OU)
LV40x15
B12
Q6
Y5/Y6
B1
Q2
Y1/Y2
KT
ST1
LTC
RT
LV40x40+LV40x15
LV18x13
LV60x40
RE
elektroměrový rozvaděč
S
CYKY–J 4x10 – HDV (OU)+CY6zž
CYKY–J 3x1,5 – HDO (OU)
CYKY–J 4x10 – HDV (byt č.1)+CY6zž
CYKY–J 3x1,5 – HDO (byt č.1)
CYKY–J 4x10 – HDV (byt č.2)+CY6zž
CYKY–J 3x1,5 – HDO (byt č.2)
V=1275
CYKY–J 4x10 – HDV (byt č.1)+CY6zž
CYKY–J 3x1,5 – HDO (byt č.1)
CYKY–J 4x10 – HDV (byt č.2)+CY6zž
CYKY–J 3x1,5 – HDO (byt č.2)
01.08
SKLAD PALIVA
LV40x40
01.01
CHODBA
01.02
TECHNICKÁ MÍSTNOST
01.03
ŠATNA
01.04
ARCHIV
LV24x22
LV24x22
01.09
SKLAD

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE~50Hz 400/230V

LEGENDA VIZ VÝKRES EL4.

Označení:

SVÍTIDEL K 14 a
- a – VYPÍNACÍ OKRUH
- 14 – ČÍSLO VÝVODU
- K – TYP SVÍTIDLA (vybere investor)

SPÍNAČŮ 14 a
- a – VYPÍNACÍ OKRUH
- 14 – ČÍSLO VÝVODU

ZÁSUVEK X1/1
- 1 – POŘADÍ
- X – ČÍSLO VÝVODU

REVIZE	DATUM	ZODP.PROJEKTANT	PODPIS	VYPRACOVAL	PODPIS
0	9/2013	Pavel Šafránek		Pavel Šafránek	

Pavel Šafránek–ELEKTRO
Na Vyhlídce 329/III
503 51 Chlumec n/C
IČ: 66832519

INVESTOR: Obec Činěves, Činěves 250, 289 01 Dymokury

STAVBA:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
Činěves č.p.250

VÝKRES:
Elektroinstalace 1.P.P.

FORMÁT	A3
LIST/Ů	1/1
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	–
ČÍSLO KOPIE	Č.VÝKRESU

EL1