



Poděbrady

městský úřad

Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Vaše značka:

Ze dne:

Spisová značka: MEUPDY/0080995/ZP/2022/MNá

Číslo jednací: MEUPDY/0010998/ZP/2025/MNá

Jednoznačný ID: 1001.VD_621627

Skartační režim: A/5

Vyřizuje: Bc. Martina Náglová, DiS.

Telefon: 325 600 486

E-mail: naglova@mesto-podebrady.cz

Datum: 3.3.2025

OBEC ČINĚVES	
Listinná příloha:	Doručeno dne: ..
počet příloh	12.03.2025
počet listů příloh	
počet svazků příloh	
Nelistinná příloha:	Č. j.: ČIN 148/12025
počet	Počet: 3
druh	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Sady Sobotka s.r.o., IČO 27596567, Na Florenci 2139, 110 00 Praha 1-Nové Město

(dále jen "stavebník") dne 1.11.2022 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami:

Běrničky - odběr povrchové vody Běrunice, Běrničky

na pozemku parc. č. 55/1, 233/2 v katastrálním území Běrničky. Uvedeným dnem bylo zahájeno navazující vodoprávní řízení (dále jen "navazující řízení"). Navazuje na záměr 043954/2019/KUSK dne 09.04.2019 Sadový areál Sady Sobotka s.r.o., Běrničky – Jih, podléhající posouzení § 9b odst. 1 písm. a) Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Běrničky
Identifikátor katastrálního území	603112
Název katastrálního území	Běrničky
Číselný identifikátor vodního toku	10100194
Název vodního toku	Štítarský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-05-0350-0-00
Říční km vodního toku	18,88
Hydrogeologický rajon	Vodní útvar HSL_1520 - Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok pravý břeh
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	odběr z potoka X: 1039200, Y: 677318, nádrž Y: 677154, X: 1039008.
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	

Stavební objekty:

Původ (odebírané) vody (Č 01)	z vodního toku,
Odběry pro závlahy	závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu
Přehrady, hráze a jezy	jiné vzdouvací zařízení
Stavby k zavlažování pozemků	odběrné objekty, závlahová nádrž
Povrchové vody	vodního toku
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	12 l/s
Vodní značka (cejch)	ANO

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr	95 l/s
Maximální povolený odběr	300 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	90 tis. m ³ /měs
Roční povolený odběr	90 tis. m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro odběr vod	5 let
Časové omezení platnosti povolení pro akumulaci na vodním díle	Na dobu životnosti vodního díla
Odběry pro závlahy	závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu
Vzdouvání, akumulace	vzdouvání a akumulace
Přehrady, hráze a jezy	jiné vzdouvací zařízení
Stavby k zavlažování pozemků	závlahové nádrže
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	umožnění odběru povrchové vody pro závlahu
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku, ze závlahové nádrže
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	12 l/s
Vodní značka (cejch)	ANO
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	215,179 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	63,34 tis. m ³
Uložená měření:	
Množství akumulované vody (objem)	ano
Množství odebrané vody	ano

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Odběrný objekt se nachází na pozemku p.č. 233/2 k.ú. Běruničky. Odběrný objekt bude sloužit k odběru vody ze Štítarského potoka pomocí čerpací stanice a přivaděče do závlahové nádrže. Jeho umístění je v ose toku potoka, provedení je rozměrově blízké stavidlu, které se nachází cca 50 m severně po toku. Je zhotoven z betonu a kamene do betonu se soustavou dřevěných hradítek (dluží), vodících drážek, vodočetných latí, šachet pro umístění hladinoměřů apod.. Výška jednotlivých stavidel je od 209,98 po 210,185 m n.m.

1. vzdouvání

Vzdutí hladiny ve Štítarském potoce bude do 10 cm na parc.č. 233/2 v k.ú. Běruničky. Hladina bude v toku vzduta přibližně po souřadnice JTSK: X: 677340 Y: 1039268. Délka vzdutí proti toku bude cca 67 m za účelem odběru vody do čerpací šachty. Vzdutí nebude trvalé - dle režimu níže.

V případě zvýšených průtoků ve Štítarském potoce nesmí být překročena maximální hladina na úrovni 209,923 m n.m., po dosažení této kóty bude mobilní hrazení postupně vyhrazeno.

2. odběr vody ze Štítarského potoka

Za účelem závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)

Štítarský potok je bilančně napjatý vodní tok, proto musí být čerpání vody prováděno dle stanoveného režimu:

Letní provoz 1.3.-30.9 kalendářního roku

Odběr při průtoku ve vodoteči vyšším než 292 l/s při zachování MZP 292 l/s max. odběr 300 l/s.

Zimní provoz 1.10.-28.2 kalendářního roku

Odběr při průtoku ve vodoteči vyšším než 90 l/s při zachování MZP 12 l/s, max. odběr 300 l/s.

Provozní denní odběr:

Čerpání v intervalu 5,5 hodin. Poté dojde k vypnutí čerpadel a ukončení odběru po dobu 30 minut. V kumulaci denního režimu se jedná o průběžné plné zprůtočnění profilu po dobu 2 hodin. Po tu to dobu bude Štítarský potok v místě odběru plně průtočný, a to nad limitem MZP.

Odběr vody nebude realizován v době napouštění stávajících vodních děl na vodním toku. (zejm. Cukrovarské rybníky/Továrenské rybníky, Kartouzy, Máchovo Jezírko, Jakubský a Pustý).

3. akumulace v nádrži

V nádrži bude akumulovaná voda v maximálním objemu 53 089 m³. Při případných přívalových srážkách bude přebytečná voda volně odtékat bezpečnostním přepadem do Běruničského potoka.

Parametry nádrže:

Kóta koruny hráze:	215,00 m n. m.
Kóta dna nádrže:	209,28 m n. m.
Nadm. výška hladiny maximální:	214,40 m n. m.
Nadm. výška hladiny normální:	214,40 m n. m.
Plocha hladiny maximální:	13 964 m ²
Plocha hladiny normální:	13 964 m ²
Objem vody – hl. maximální:	53 089 m³
Objem vody – hl. normální:	53 089 m ³

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona zahájení řízení, ve kterém dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy **do 30 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, úřední dny Pondělí, středa 8,00 - 17,00 hod. a čtvrtek od 8,00 - 11,00 hod).

Podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. se navazující řízení považuje vždy za řízení s velkým počtem účastníků řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz na EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2022?lang=cs

Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též

a) dotčený územní samosprávný celek, nebo

b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. zákona 100/2001 Sb.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka
Bc. Martina Náglová, DiS.
Samostatný referent - vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 12.3.2025

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Sady Sobotka s.r.o., IDDS: emyyt9v
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
3. Obec Běrunice, IDDS: z6waw2z
4. Ing Tomáš Czernin, IDDS: ua5c565

dotčené orgány

5. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady I
6. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
7. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty

ostatní

8. Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31 Poděbrady I
9. Městský úřad Městec Králové, stavební úřad, IDDS: ckrbctw
10. Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
11. Město Městec Králové, IDDS: ckrbctw
12. Obec Činěves, IDDS: 8g6aw4t
13. Obec Záhornice, IDDS: pkhbjpg
14. Obec Dymokury, IDDS: q2fbeh
15. Městský úřad Poděbrady, Úřední deska, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 01 Poděbrady I
16. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf